

15

COMUNE DI ROMA
UFFICIO SPECIALE LEGGE n. 319/76

Considerato che nella zona in cui sorge l'insediamento manca ogni derivazione della rete cittadina di fognatura, si esprime parere preventivo favorevole all'esecuzione dell'opera, senza pregiudizio del diritto di terzi, secondo il presente progetto e alle seguenti condizioni:

- 1) l'impianto di fognatura dovrà essere realizzato in conformità a quanto prescritto dall'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4-2-1977;
- 2) l'impianto di depurazione dovrà essere dotato di pozzetti d'ispezione all'entrata e all'uscita, per permettere i periodici prelievi di controllo;
- 3) l'impianto non dovrà essere modificato senza il preventivo benestare di questo Ufficio;
- 4) lo smaltimento dei fanghi, provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di rifiuto, dovrà avvenire nel rispetto delle normative stabilite dalla legge 10-5-76, n. 319 e successive modificazioni e/o integrazioni e del regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 3553 del 3-10-1980;
- 5) l'impianto di depurazione dovrà essere ubicato ad una distanza dai fabbricati, sufficiente ad evitare disturbo al vicinato e dovrà essere circondato da una cortina di alberi ad alto fusto e foglia perenne.

N.B. - Non appena la zona sarà dotata di fognatura pubblica, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fognatura medesima, previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio Tecnico Circostrizionale competente per territorio.

Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dalle norme previste dalla legge 10-5-76, n. 319 e successive modificazioni e/o integrazioni.

N.B. Il presente parere viene espresso esclusivamente dal punto di vista igienico, senza pregiudizio di tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti.

N.B. - DOVRA' ESSERE PREVISTA UNA FASCIA DI RISPETTO DI ALMENO 100 METRI CON VINCOLO DI INEDIFICABILITA' CIRCOSTANTE L'AREA DESTINATA ALL'IMPIANTO. —

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(A. Giulietti *Agulti*)

22 LUG. 1988



27 GIU. 2002



CONTROLLATO L'IMPIANTO IN OPERA
E' RISULTATO IDONEO.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(A. Giulietti *Agulti*)